

Vorschlag für den Umfang der Benutzung

Wasserrechtsverfahren für die Kläranlage Kirchroth, Gemeinde Kirchroth

Ausbaugröße in BSB₅: 6.000 EW₆₀; 360 kg BSB₅ / d

- 1 Nachfolgende Werte gelten ab der Neuerteilung der gehobenen Erlaubnis für die Kläranlage:

Von der nicht abgesetzten, homogenisierten qualifizierten Stichprobe	Konzentration (mg/l)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	50
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB ₅)	15
Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N) vom 01. Mai bis 31. Oktober	5
Stickstoff gesamt (N _{ges}) als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitrat-Stickstoff vom 01. Mai bis 31. Oktober	13
Phosphor gesamt (P _{ges})	2
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) bei Trockenwetter	20
Jahresschmutzwassermenge (JSM) in m ³	220.000

Folgende Abflüsse dürfen nicht überschritten werden:

- Trockenwetterabfluss 65 m³/h
900 m³/d
- Mischwasserabfluss 161 m³/h
(Abwassermenge je h)